

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. (863) 240-67-66, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 6/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней школе №12
г.Волгодонска в лице директора Симонихиной Светланы Анатольевны

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 6 от 10.01.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:

«28» февраля 2019 года проведена плановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №12 г.Волгодонска по адресу: РО, г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 54.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СШ №12 г.Волгодонска Симонихиной С.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устраниению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении приёма пищи столового зала для отделки стен применяется материал (пластик). Сертификаты пожарной безопасности, позволяющие определить параметры пожарной опасности данного материала отсутствуют.	таблица 29 и таблица 3 Федерального закона №123 от 22.08.2008 года	05.08.2019	
2.	Прибор приемно-	пункт 13.14.6 Свода	05.08.2019	

	контрольный системы пожарной сигнализации не защищён от несанкционированного доступа.	правил СП 5.13130.2009		
3.	Прибор приемно-контрольный системы пожарной сигнализации размещен на высоте более 1,5 метра от уровня пола.	пункт 12.52 норм пожарной безопасности НПБ 88-2001	05.08.2019	
4.	При монтаже, ремонте и обслуживании систем и установок противопожарной защиты, а именно системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не в полной мере обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (Акт первичного обследования систем пожарной автоматики и оповещения от 25.01.2019 г.).	пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	05.08.2019	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты.	подпункт «а» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	подпункт «б» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за проверку включения автоматических систем	подпункт «в» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	

	противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).			
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).	подпункт «г» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	подпункт «д» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.	подпункт «е» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны.	подпункт «ж» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
12.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	подпункт «з» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
13.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не	подпункт «и» пункта 462 Правил противопо-	Устранено в ходе про-	

	указано лицо, ответственное за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей.	жарного режима в Российской Федерации	ведения проверки	
14.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	подпункт «к» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
15.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.	подпункт «л» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	
16.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.	подпункт «м» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки	

17.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.	подпункт «н» пункта 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Устранено в ходе проведения проверки

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Волгодонску УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы

« 28 » февраля 2019 г

Предписание для исполнения получил:



Недайводин В.Г.

*для него
С. А. Степанов*

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору