

**муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя школа №12 г.Волгодонска**

(МБОУ СШ №12 г.Волгодонска)
347369, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 54;
ИНН 6143039215, ОГРН 1026101940260
Тел.: (8639) 26-85-46, 26-85-40
Эл. адрес: shred12@mail.ru

01.08.2019г. № 340

На № _____ от _____

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по городу Волгодонску –
Главному государственному инспектору
г.Волгодонска по пожарному надзору
Д.С.Авдееву

**Информация
об устранении нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ
СШ №12 г.Волгодонска согласно Предписанию № 6/1/1 от 28.02.2019г.**

Уважаемый Денис Сергеевич!

Информирую Вас о том, что в связи с отсутствием финансирования, до 05.08.2019г. не выполнены следующие пункты Предписания:

1. В помещении приема пищи столового зала применяется материал (пластик).
2. Прибор приемно-контрольный системы пож.сигнализации не защищен от несанкционированного доступа.
3. Прибор приемно-контрольный системы пож.сигнализации размещен на высоте более 1,5 метра от уровня пола.
4. При монтаже, ремонте и обслуживании систем и установок противопожарной защиты, а именно системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не в полной мере обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (Акт первичного обследования систем пожарной автоматики и оповещения от 25.01.2019г.).

Директор МБОУ СШ № 12
г.Волгодонска



Симонихина С.А.